

CUADRO RESUMEN.

Normativa ICTs R.D. 401/2003, de 4 de Abril. Previsión de espacios mínimos.

ARA TECNOLOGIA, S.L.

OF. TÉCNICA: C/ MANDRI, 8. 08.022 BARCELONA

T:902 011 135 F:933 940 939 M:646 799 945 info@ara-tecnologia.com www.ara-tecnologia.com

Elemento a dimensionar	PAUs - Comentarios	Tamaño	Detalles
Arqueta de Entrada	hasta 20 de 21 a 100 más de 100 (de pared)	400x400x600 600x600x800 800x700x820 400x600x300 mín.	
Canalización Externa	hasta 4 de 5 a 20 de 21 a 40 más de 40	3 Ø63mm 4 Ø63mm 5 Ø63mm 6 Ø63mm	1TB+1TLCA+1Reserva 1+1+2 2+1+2 3+1+2
Punto General de Entrada (no neces. si C. Ext. Subterránea)	Pared Arqueta	450x450x120 400x400x400	
Canalización de Enlace Inferior (mismo nº que C. Externa)	TB+RDSI hasta 250 pares TB+RDSI entre 250 y 525 p. TB+RDSI entre 525 y 800 p. TLCA según calibre cables Reserva	Ø40mm Ø50mm Ø63mm Ø40mm mín. igual que el mayor de los otros	
Registros de paso/enlace	Pared (cada 30m) Arqueta (cada 50m)	450x450x120 400x400x400	
Canalización de Enlace Superior		4 Ø40mm	
Registros de paso/enlace	Pared (cada 30m)	360x360x120	
Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones (zona comunitaria)	hasta 20 de 21 a 30 de 31 a 45 más de 45 RITU hasta 10 RITU más de 10	2000x1000x500 2000x1500x500 2000x2000x500 2300x2000x2000 2000x1000x500 2300x2000x2000	
Canalización Principal (zona comunitaria)	hasta 12 de 13 a 20 de 21 a 30 más de 30 (específico)	5 Ø50mm 6 Ø50mm 7 Ø50mm 10 Ø50mm mín.	1RTV+1TB+2TLCA+1Reserva 1+1+2+2 1+1+3+2 1+2+4+3 mín.
Registros Secundarios (zona comunitaria)	≤ 3 x planta (bloque hasta 20) ≤ 4 x planta (bloque ≤ 5 plantas) unifamiliares registros de paso/cambio dirección bloque entre 21 y 30 bloque menor 21 pero insuf. anterior. bloque con mas de 30 Arquetas (Canaliz. Subterránea)	450x450x150 450x450x150 450x450x150 450x450x150 500x700x150 500x700x150 550x1000x150 400x400x400	
Canalización Secundaria (zona comunitaria)	hasta 5 x planta más de 5	3 Ø25mm 4 Øvariable y registros Tipo A	1RTV+1TB+1TLCA
Registros de Paso	Tipo A (C. Secundaria común 15m) Tipo B (C. Interior TB+RDSI) Tipo C (C. Interior TLCA y RTV)	360x360x120 100x100x40 100x160x40	
Registros Terminación de Red (interior vivienda-local)	TB+RDSI RTV (con toma de corriente) TLCA+SAFI (con toma de corriente) 2 en 1 (faltará otro) 3 en 1	100x170x40 200x300x60 200x300x40 300x400x60 300x500x60	
Canalización Interior de Usuario (configuración en ESTRELLA)	estancias con toma resto estancias (no baños-trasteros)	3 Ø20mm 1 Ø20mm	1RTV+1TB+1TLCA
Registros de Toma	3 (estancias con toma), 1 (resto estanc.)	64x64x42 mín.	

*patrón medidas: altura x anchura x profundidad